



Открытое акционерное общество

"Московская объединенная электросетевая компания"

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 980 1288, факс: (495) 585 1451, www.moelc.ru e-mail: odoi@moelc.ru
ОКПО 75273098 ОГРН 1057746555811 ИНН/КПП 5036060113/997450001

03.04.2013 № 34-02/4320-005557
На № И-13-00-905557/102 от 18.02.2013 г.

Приложение № 1
к договору № ИА-13-02-1245(905557)
от «___» _____ 201_г.

Хромову Андрею Александровичу

Южным электрическим сетям –
филиалу ОАО «Московская
объединенная электросетевая
компания»

Дирекции капитального строительства

Центральному управлению
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
Хромова Андрея Александровича к электрическим сетям
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **жилой поселок.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Московская область, Раменский р-н, с/п Софьиинское, земельный участок с кад. номером 50:23:0040541:35.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **1390 кВт.**
4. Категория надежности: **III (третья).**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **6 (кВ).**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2015 г.**
7. Точка(и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: **АПС-10(6). Нагрузка распределяется равномерно.**
8. Основной источник питания: **ПС 35 кВ Алешино (ПС №119 Алешино).**
9. Резервный источник питания: **отсутствует.**
10. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-35 кВ Кварц-Алешино, ВЛ-35 кВ Алешино-Асаново с увеличением пропускной способности.
 - 10.2. Выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Алешино (ПС №119 Алешино) с

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

22.04.2013г № 1440
На № _____ от _____

А.А. Хромову

Адрес: 140000, Московская область, г.Раменское, ул. Красноармейская,
дом 13а, кв. 30

Технические условия подключения подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Технические условия подключения разработаны на основании запроса от 01.04.2013 года.

В качестве источника газоснабжения проектируемой жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, с расходом газа 970 м³/час может быть использован газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа, D=500 мм, проложенный от ГРС «Петровское» к г. Лыткарино. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения 9 км.

Срок действия технических условий подключения 1 год.

Внимание!

Данные технические условия подключения не являются основанием для разработки проекта газификации.

Обязательства организации, выдавшей технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий подключения правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о получении технических условий для присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.


Дополнительно сообщая, что аналогичные технические условия подключения проектируемой жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, выданы ИП Кравцову В.Ф.

Заместитель Генерального директора –
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

Начальник технического отдела



Т.Н. Овчинникова